



МИНИСТЕРСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ,
ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ И ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ
СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ

ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ МЧС РОССИИ ПО РЕСПУБЛИКЕ БУРЯТИЯ

670000, Республика Бурятия, г. Улан-Удэ, ул. Димитрова, 5

тел: (3012) 37-32-50, e-mail: post-mchs-gu@yandex.ru

ОТДЕЛ НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И

ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ Г. УЛАН-УДЭ

670000, Республика Бурятия, г. Улан-Удэ, ул. Ленина, 15,

Тел/факс: (3012) 21-32-20, E-mail: ondpr_uu@list.ru

ПРЕДПИСАНИЕ № 68/1/62

по устранению нарушений обязательных требований пожарной безопасности

Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения детский сад №89 «Журавленок» компенсирующего вида г. Улан-Удэ (ОГРН 1020300973186 ИНН 0326002282)

(полное наименование органа государственной власти и органа местного самоуправления, юридического лица, фамилия, имя, отчество)
индивидуального предпринимателя (гражданина), владельца собственности, имущества и т.п.)

Во исполнение распоряжения главного государственного инспектора г. Улан-Удэ по пожарному надзору Волкова С.П. № 68 от «23» марта 2021 г., ст.ст.6, 6.1 Федерального закона от 21 декабря 1994 года № 69-ФЗ «О пожарной безопасности», в период с

“ 30 ” марта 20 21 г. с 14 час. 00 мин. до 15 час. 00 мин. Продолжительность 1ч
“ 21 ” апреля 20 21 г. с 14 час. 00 мин. до 17 час. 00 мин. Продолжительность 3ч
“ 26 ” апреля 20 21 г. с 11 час. 00 мин. до 12 час. 00 мин. Продолжительность 1ч

проведена плановая, выездная проверка государственным инспектором г. Улан-Удэ по пожарному надзору майором внутренней службы Суриковой Ириной Николаевной

(должность, звание, фамилия, имя, отчество государственного инспектора (государственных инспекторов) по пожарному надзору, проводившего(-их) проверку)

Здания, помещений, территории: Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения детский сад №89 «Журавленок» компенсирующего вида г. Улан-Удэ

(место пров. наименование объекта надзора и его адрес)

совместно с И.о. заведующего Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения детский сад №89 «Журавленок» компенсирующего вида г. Улан-Удэ, Грудининой Анной Николаевной

(указываются должности, фамилии, имена, отчества лиц, участвующих в проверке)

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. №69-ФЗ «О пожарной безопасности» необходимо устранить следующие нарушения требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

№ п/п	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявленного нарушения	Содержание пункта (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности,	Срок устранения нарушения обязательных требований пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении и (указывается только выполнение)

		требования которого(-ых) нарушены		
1	2	3	4	5
1.	Не соответствует требованиям ширина эвакуационных выходов из групп детского сада, музыкального зала (фактически ширина составляет от 0,66 м. до 0,82 м., при требуемой ширине не менее 1,20м).	Ст.4,5,6. Федерального закона от 22.07.2008 N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности", п. 5.1.4 СП 1.13130 "Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы"	01.02.2022	
2.	Не соответствует требованиям ширина эвакуационных выходов из групп детского сада, музыкального зала (фактически ширина составляет от 0,66 м. до 0,82 м., при требуемой ширине не менее 1,20м).	п.26 Правил противопожарного режима в РФ, утвержденных Постановлением Правительства РФ №1479 от 16.09.2020	01.02.2022	
3.	На путях эвакуации (лестничная клетка на первом этаже, между группами 11,12 в лестничных клетках у входа в группы № 15,16, в лестничных клетках из групп № 14,5,15,16) отсутствует аварийное освещение.	ст.4,5,6, Федерального закона от 22.07.2008 N 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п.7.105, п. 7.104 СП 52.13330.2011 «Естественное и искусственное освещение»	01.02.2022	
4.	Не соответствует требованиям ширина основных эвакуационных выходов из первого этажа здания детского сада наружу (фактически ширина составляет от 0,80 м. до 0,85 м., при требуемой ширине не менее 1,20м).	ст.4,5,6. Федерального закона от 22.07.2008 N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности", п. 5.1.4 СП 1.13130 "Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы"	01.02.2022	
5.	Допускается эксплуатация покрытия пола (помещение коридора комнаты охраны, коридор первого этажа блока Б, музыкальный зал) с неизвестными показателями пожарной опасности. Отсутствует документация, подтверждающая класс пожарной опасности и показатели пожарной опасности примененных материалов.	п.25 Правил противопожарного режима в РФ, утвержденных Постановлением Правительства РФ №1479 от 16.09.2020	01.02.2022	
6.	Отсутствуют предусмотренные проектом двери в лестничные клетки напротив основных эвакуационных выходов из здания.	пп. д п.16 Правил противопожарного режима в РФ, утвержденных Постановлением Правительства РФ №1479 от 16.09.2020	01.02.2022	
7.	На объекте защиты не хранится техническая документация, проект на системы противопожарной защиты, в том числе технические средства, функционирующие в составе указанных систем, и результаты пусконаладочных испытаний указанных систем.	п.54 Правил противопожарного режима в РФ, утвержденных Постановлением Правительства РФ №1479 от 16.09.2020	01.02.2022	

8.	На путях эвакуации (коридоры первого этажа) допускается устройство деревянных порогов.	пп.а п.27 Правил противопожарного режима в РФ, утвержденных Постановлением Правительства РФ №1479 от 16.09.2020	01.02.2022	
9.	Не организовано не реже 1 раза в 5 лет проведение эксплуатационных испытаний пожарных лестниц, наружных открытых лестниц, предназначенных для эвакуации людей из зданий и сооружений при пожаре, с составлением соответствующего протокола испытаний и внесением информации в журнал эксплуатации систем противопожарной защиты.	пп.б п.17 Правил противопожарного режима в РФ, утвержденных Постановлением Правительства РФ №1479 от 16.09.2020	01.02.2022	
10.	Не обеспечена исправность, своевременное обслуживание и ремонт внутренних водопроводов противопожарного водоснабжения и не организовано проведение их проверок в части водоотдачи не реже 2 раз в год (весной и осенью) с внесением информации в журнал эксплуатации систем противопожарной защиты.	п.48 Правил противопожарного режима в РФ, утвержденных Постановлением Правительства РФ №1479 от 16.09.2020	01.02.2022	
11.	Звуковые сигналы СОУЭ на втором этаже здания детского сада не обеспечивают уровень звука 15 дБА.	ст.ст. 4,5,6, Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», СП 3.13130.2009 Системы противопожарной защиты Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. Требования пожарной безопасности. п. 54 Правил противопожарного режима в РФ, утвержденных Постановлением Правительства РФ №1479 от 16.09.2020	01.02.2022	
12.	Приборы управления АУПС располагаются вне помещения пожарного поста с круглосуточным пребыванием обученного дежурного персонала.	ст.ст. 4,5,6, Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» п. 5.13, 5.14, 6.1.4 СП 484.1311500.2020 "Системы пожарной сигнализации и автоматизация систем противопожарной защиты. Нормы и правила проектирования"	01.02.2022	
13.	Отсутствуют пожарные извещатели в помещении сантехника.	ст.ст. 4,5,6, ст.ст. 54, 83 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной	01.02.2022	

		безопасности", п. 54 Правил противопожарного режима в РФ, утвержденных Постановлением Правительства РФ №1479 от 16.09.2020		
14.	Допускается использование технического помещения для организации помещения сантехника.	пп. 6 п. 16 Правил противопожарного режима в РФ, утвержденных Постановлением Правительства РФ №1479 от 16.09.2020	01.02.2022	
15.	При эксплуатации средств обеспечения пожарной безопасности сверх срока службы, установленного изготовителем (поставщиком), и при отсутствии информации изготовителя (поставщика) о возможности дальнейшей эксплуатации правообладателем объекта защиты не обеспечено ежегодное проведение испытаний средств обеспечения пожарной безопасности до их замены в установленном порядке.	ст.ст. 4,5,6, ст.ст. 54, 83 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" п. 54 Правил противопожарного режима в РФ, утвержденных Постановлением Правительства РФ №1479 от 16.09.2020	01.02.2022	
16	Не установлены пожарные извещатели в отсеке потолка в приемных групп № 1,2,4,3, ограниченном строительными конструкциями, выступающими от потолка на расстояние более 0,6 м.	ст.ст. 4,5,6, ст.ст. 54, 83 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности", п. 54 Правил противопожарного режима в РФ, утвержденных Постановлением Правительства РФ №1479 от 16.09.2020п. п. 6.6.40 СП 484.1311500.2020	01.02.2022	
.17	Не проведены работы по очистке вентиляционных камер, циклонов, фильтров и воздуховодов от горючих отходов и отложений с составлением соответствующего акта, с внесением информации в журнал эксплуатации систем противопожарной защиты.	п. 43 Правил противопожарного режима в РФ, утвержденных Постановлением Правительства РФ №1479 от 16.09.2020	01.02.2022	

Устранение указанных нарушений обязательных требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями обязательных требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в трехмесячный срок вправе обжаловать настоящие предписания в порядке, установленном законодательством Российской Федерации для оспаривания ненормативных правовых актов, решений и действий (бездействия) государственных органов, должностных лиц.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. N 69-ФЗ "О пожарной безопасности" ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности несут:

- собственники имущества;
- руководители федеральных органов исполнительной власти;
- руководители органов местного самоуправления;
- лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;
- лица, в установленном порядке, назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;
- должностные лица в пределах их компетенции.

Ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на ответственных квартиросъемщиков или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Государственный инспектор

г. Улан-Удэ по пожарному надзору Сурикова И.Н.

(должность, фамилия, инициалы государственного инспектора
по пожарному надзору)

«26» апреля 2021 г.



Предписание для исполнения получил: И.о. заведующего муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения детский сад №89 «Журавленок» компенсирующего вида г. Улан-Удэ Грудинина Анна Николаевна

(должность, фамилия, инициалы)

«26» апреля 2021 г.


(подпись)

Единый телефон доверия Главного управления МЧС России по РБ – (3012) 39-99-99

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 2241331179433258965477892812032749152869128110

Владелец Бальхаева Рита Кирилловна

Действителен с 14.10.2022 по 14.10.2023